


「交流施設ひだまり」の太陽光発電状況報告

環境にやさしい町づくりをすすめるため、交流施設ひだまりに太陽光発電システム（5.5kw）を設置し、データを集計しています。

平成29年度は、交流施設ひだまりで年間5,368kWh、が発電されました。




1 交流施設ひだまりの発電量と売電量



※年間発電量5,368kwhのうち、2,834kw（約52%）を売電しました。

2 交流施設ひだまりの月別電気使用量



3 太陽光発電導入による環境への影響

石油消費削減量 約1,218リットル

(石油ドラム缶 約6本分)



※太陽光発電協会 表示ガイドライン（平成30年度）に基づき計算しています。