令和8年9月分　　水 質 検 査 結 果

水道名	和寒地区簡易水道事業	浄水場	東丘浄水場
水源名	天塩川水系剣淵川支流ﾜｯｶｳｴﾝﾅｲ川他2ヶ所	水源種別	表流水（自流）
浄水方法	膜ろ過＋除、色度、濁度＋アルミニウム剤前処理		
検査機関名	日本衛生株式会社		

採水日　令和8年9月8日　　検査日　令和8年9月8日～9月11日

番号	項目名	基準値 (mg/l)	原水水質	浄水水質
	〔基準項目〕			
1	一般細菌	100個以下		0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下		＜
4	水銀及びその化合物	0.0005以下		＜
5	セレン及びその化合物	0.01以下		＜
6	鉛及びその化合物	0.01以下		＜
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下		＜
8	六価クロム化合物	0.02以下		＜
9	亜硝酸態窒素	0.04以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		＜
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		＜
12	フッ素及びその化合物	0.8以下		＜
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下		＜
14	四塩化炭素	0.002以下		＜
15	1.4－ジオキサン	0.05以下		＜
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下		＜
17	ジクロロメタン	0.02以下		＜
18	テトラクロロエチレン	0.01以下		＜
19	トリクロロエチレン	0.01以下		＜
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下		
21	ベンゼン	0.01以下		＜
22	塩素酸	0.6以下		＜
23	クロロ酢酸	0.02以下		＜
24	クロロホルム	0.06以下		
25	ジクロロ酢酸	0.03以下		＜
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下		
27	臭素酸	0.01以下		＜
28	総トリハロメタン	0.1以下		
29	トリクロロ酢酸	0.03以下		＜
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下		
31	ブロモホルム	0.09以下		
32	ホルムアルデヒド	0.08以下		＜
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		＜
35	鉄及びその化合物	0.3以下		＜
36	銅及びその化合物	1.0以下		＜
37	ナトリウム及びその化合物	200以下		
38	マンガン及びその化合物	0.05以下		＜
39	塩化物イオン	200以下		7.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下		
41	蒸発残留物	500以下		
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下		＜
43	ジェオスミン	0.00001以下		＜
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下		＜
45	非イオン界面活性剤	0.02以下		＜
46	フェノール類	0.005以下		＜
47	有機物（全有機炭素ＴＯＣの量）	3以下		0.7
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1
49	味	異常でないこと		異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし
51	色度	5度以下		＜ 0.5
52	濁度	2度以下		＜ 0.1

令和8年9月分　　水 質 検 査 結 果

水道名	北原・菊野地区簡易水道事業	浄水場	三和浄水場
水源名	天塩川水系辺乙部川支流ﾀﾂﾈｳｼﾍﾟｵｯﾍﾟ川	水源種別	表流水（自流）
浄水方法	緩速ろ過		
検査機関名	日本衛生株式会社		
採水日　令和8年9月8日	検査日　令和8年9月8日～9月11日		

番号	項目名	基準値 (mg/l)	原水水質	浄水水質	
	〔基準項目〕				
1	一般細菌	100個以下			0
2	大腸菌	検出されないこと			不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005以下			
5	セレン及びその化合物	0.01以下			
6	鉛及びその化合物	0.01以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下			
8	六価クロム化合物	0.02以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下		<	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下		<	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下			
14	四塩化炭素	0.002以下			
15	1.4－ジオキサン	0.05以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下			
17	ジクロロメタン	0.02以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下			
19	トリクロロエチレン	0.01以下			
20	PFOS及びPFOA	0.00005以下			
21	ベンゼン	0.01以下			
22	塩素酸	0.6以下			
23	クロロ酢酸	0.02以下		<	
24	クロロホルム	0.06以下			
25	ジクロロ酢酸	0.03以下			
26	ジブロモクロロメタン	0.1以下			
27	臭素酸	0.01以下		<	
28	総トリハロメタン	0.1以下			
29	トリクロロ酢酸	0.03以下			
30	ブロモジクロロメタン	0.03以下			
31	ブロモホルム	0.09以下		<	
32	ホルムアルデヒド	0.08以下		<	
33	亜鉛及びその化合物	1.0以下			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下		<	
35	鉄及びその化合物	0.3以下			
36	銅及びその化合物	1.0以下			
37	ナトリウム及びその化合物	200以下			
38	マンガン及びその化合物	0.05以下			
39	塩化物イオン	200以下			5.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下			
41	蒸発残留物	500以下			
42	陰イオン界面活性剤	0.2以下			
43	ジェオスミン	0.00001以下			
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下			
45	非イオン界面活性剤	0.02以下			
46	フェノール類	0.005以下			
47	有機物（全有機炭素ＴＯＣの量）	3以下			1.8
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下			7.1
49	味	異常でないこと			異常なし
50	臭気	異常でないこと			異常なし
51	色度	5度以下			0.9
52	濁度	2度以下		<	0.1