

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和2年4月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	52.12 t
収集ごみ	33.35 t
直接ごみ(一廃)	18.77 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	52.12 t
埋立ごみ量(㎡)	74.46 ㎡
覆土量(㎡)	10 ㎡
埋立容量(㎡)	74.46 ㎡
※令和元年11月1日埋立残余容量	8,970㎡

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和2年4月7日	結果日	令和2年4月15日
浸出水	pH	7.7	
	BOD(mg/L)	57	
	COD(mg/L)	30	
	SS(mg/L)	140	
放流水	T-N(mg/L)	29	
	pH	7.3	
	BOD(mg/L)	0.5未満	
	COD(mg/L)	11	
地下水	SS(mg/L)	1未満	
	T-N(mg/L)	21	
	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	7	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和2年5月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	52.29 t
収集ごみ	33.60 t
直接ごみ(一廃)	18.69 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	52.29 t
埋立ごみ量(㎡)	74.70 ㎡
覆土量(㎡)	10 ㎡
埋立容量(㎡)	74.70 ㎡
※令和元年11月1日埋立残余容量	8,970㎡

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和2年5月7日	結果日	令和2年5月18日
浸出水	pH	7.7	
	BOD(mg/L)	39	
	COD(mg/L)	40	
	SS(mg/L)	93	
	T-N(mg/L)	25	
放流水	pH	7.1	
	BOD(mg/L)	1.1	
	COD(mg/L)	12	
	SS(mg/L)	1.0	
	T-N(mg/L)	23	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況 12日～センサー故障により水処理休止														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和2年6月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	52.52 t
収集ごみ	33.95 t
直接ごみ(一廃)	18.57 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	52.52 t
埋立ごみ量(㎡)	75.03 ㎡
覆土量(㎡)	10 ㎡
埋立容量(㎡)	75.03 ㎡
※令和元年11月1日埋立残余容量	8,970㎡

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和2年6月16日	結果日	令和2年6月26日
浸出水	pH	7.3	
	BOD(mg/L)	57	
	COD(mg/L)	52	
	SS(mg/L)	180	
	T-N(mg/L)	34	
放流水	pH	6.7	
	BOD(mg/L)	0.7	
	COD(mg/L)	8.8	
	SS(mg/L)	1未満	
	T-N(mg/L)	19	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			