

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和4年4月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廢第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	46.38 t
収集ごみ	27.54 t
直接ごみ(一廢)	18.84 t
直接ごみ(産廢)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	46.38 t
埋立ごみ量(㎡)	66.26 ㎡
覆土量(㎡)	10 ㎡
埋立容量(㎡)	66.26 ㎡
※令和3年12月1日埋立残余容量	8,031㎡

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和4年4月5日	結果日	令和4年4月18日
浸出水	pH	7.3	
	SS(mg/L)	44	
	COD(mg/L)	33	
	BOD(mg/L)	44	
放流水	T-N(mg/L)	35	
	pH	7.2	
	SS(mg/L)	1未満	
	COD(mg/L)	14	
地下水	BOD(mg/L)	0.8	
	T-N(mg/L)	27	
	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	8	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和4年5月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廢第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	53.08 t
収集ごみ	31.53 t
直接ごみ(一廢)	21.55 t
直接ごみ(産廢)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	53.08 t
埋立ごみ量(㎡)	75.83 ㎡
覆土量(㎡)	10 ㎡
埋立容量(㎡)	75.83 ㎡
※令和3年12月1日埋立残余容量	8,031㎡

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和4年5月17日	結果日	令和4年5月25日
浸出水	pH	7.2	
	SS(mg/L)	24	
	COD(mg/L)	22	
	BOD(mg/L)	15	
放流水	T-N(mg/L)	24	
	pH	7.1	
	SS(mg/L)	1未滿	
	COD(mg/L)	7.9	
地下水	BOD(mg/L)	0.5未滿	
	T-N(mg/L)	23	
	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和4年6月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廢第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気+凝集沈殿+砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	54.16 t
収集ごみ	37.58 t
直接ごみ(一廢)	16.58 t
直接ごみ(産廢)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	54.16 t
埋立ごみ量(㎡)	77.37 ㎡
覆土量(㎡)	10 ㎡
埋立容量(㎡)	77.37 ㎡
※令和3年12月1日埋立残余容量	8,031㎡

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和4年6月7日	結果日	令和4年6月29日
浸出水	pH	7.2	
	SS(mg/L)	48	
	COD(mg/L)	21	
	BOD(mg/L)	30	
放流水	T-N(mg/L)	21	
	pH	7.3	
	SS(mg/L)	1未満	
	COD(mg/L)	6.3	
地下水	BOD(mg/L)	0.5未満	
	T-N(mg/L)	23	
	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	9	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	8	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況																
点検項目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況														
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			