

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和5年4月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	1.74 t
収集ごみ	1.62 t
直接ごみ(一廃)	0.12 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	1.74 t
埋立ごみ量(㎡)	2.49 ㎡
覆土量(㎡)	0.5 ㎡
埋立容量(㎡)	2.99 ㎡
※令和4年11月2日埋立残余容量 4,748㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和5年4月4日	結果日	令和5年4月17日
浸出水	pH	8.1	
	SS(mg/L)	34	
	COD(mg/L)	29	
	BOD(mg/L)	47	
	T-N(mg/L)	30	
放流水	pH	7.3	
	SS(mg/L)	1未満	
	COD(mg/L)	14	
	BOD(mg/L)	0.5未満	
	T-N(mg/L)	27	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	6	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留											
				法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果　○：異常なし　×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
										○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○							○							

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和5年5月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	13.69 t
収集ごみ	13.25 t
直接ごみ(一廃)	0.44 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	13.69 t
埋立ごみ量(㎡)	19.56 ㎡
覆土量(㎡)	0.5 ㎡
埋立容量(㎡)	20.06 ㎡
※令和4年11月2日埋立残余容量 4,748㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和5年5月9日	結果日	令和5年5月17日
浸出水	pH	8.2	
	SS(mg/L)	39	
	COD(mg/L)	34	
	BOD(mg/L)	65	
	T-N(mg/L)	26	
放流水	pH	7.3	
	SS(mg/L)	1.0	
	COD(mg/L)	10	
	BOD(mg/L)	0.5	
	T-N(mg/L)	23	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.2	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	9	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留											
				法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果　○：異常なし　×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○					○	○			○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○			○	○						○	○		

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和5年6月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	8.64 t
収集ごみ	8.50 t
直接ごみ(一廃)	0.14 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	8.64 t
埋立ごみ量(㎡)	12.34 ㎡
覆土量(㎡)	0.5 ㎡
埋立容量(㎡)	12.84 ㎡
※令和4年11月2日埋立残余容量 4,748㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和5年6月20日	結果日	令和5年6月27日
浸出水	pH	8.4	
	SS(mg/L)	140	
	COD(mg/L)	60	
	BOD(mg/L)	86	
	T-N(mg/L)	31	
放流水	pH	7.1	
	SS(mg/L)	2.0	
	COD(mg/L)	7.2	
	BOD(mg/L)	0.5未満	
	T-N(mg/L)	21	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.4	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	7	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留											
				法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果　○：異常なし　×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○	○						○	○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○	○						○	○					

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和5年7月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量(t)	8.45 t
収集ごみ	7.83 t
直接ごみ(一廃)	0.62 t
直接ごみ(産廃)	0.00 t
焼却残渣(t)	0 t
中間処理残渣(t)	0 t
埋立ごみ量(t)	8.45 t
埋立ごみ量(㎡)	12.07 ㎡
覆土量(㎡)	0.5 ㎡
埋立容量(㎡)	12.57 ㎡
※令和4年11月2日埋立残余容量 4,748㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和5年7月10日	結果日	令和5年7月21日
浸出水	pH	8.3	
	SS(mg/L)	310	
	COD(mg/L)	54	
	BOD(mg/L)	24	
	T-N(mg/L)	33	
放流水	pH	7.1	
	SS(mg/L)	2.0	
	COD(mg/L)	4.3	
	BOD(mg/L)	0.5未満	
	T-N(mg/L)	23	
地下水	電気伝導率(mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率(mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン(mg/L) (上流)	5	
	塩化物イオン(mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点検項目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留											
				法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果　○：異常なし　×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○						○	○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○						○	○							