和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年4月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	6.25	t
収集ごみ	5.71	t
直接ごみ(一廃)	0.54	t
直接ごみ(産廃)	0.00	t
焼却残渣(t)	0	t
中間処理残渣(t)	0	t
埋立ごみ量(t)	6.25	t
埋立ごみ量(㎥)	8.93	㎥
覆土量(㎥)	10	㎥
埋立容量(㎥)	18.93	㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年4月23日	結果日	令和6年5月7日
浸出水	pH		8.1
	SS(mg/L)		14
	COD(mg/L)		15
	BOD(mg/L)		30
	T－N(mg/L)		20
放流水	pH		7.1
	SS(mg/L)		3.0
	COD(mg/L)		5.4
	BOD(mg/L)		0.5
	T－N(mg/L)		20
地下水	電気伝導率(mS/m)（上流）		0.3
	電気伝導率(mS/m)（下流）		0.3
	塩化物イオン(mg/L)（上流）		4
	塩化物イオン(mg/L)（下流）		4

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○							○							○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
						○						○	○		

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年5月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	6.77	t
収集ごみ	6.42	t
直接ごみ(一廃)	0.35	t
直接ごみ(産廃)	0.00	t
焼却残渣(t)	0	t
中間処理残渣(t)	0	t
埋立ごみ量(t)	6.77	t
埋立ごみ量(㎥)	9.67	㎥
覆土量(㎥)	10	㎥
埋立容量(㎥)	19.67	㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年5月7日	結果日	令和6年5月20日
浸出水	pH		8.2
	SS(mg/L)		23
	COD(mg/L)		15
	BOD(mg/L)		29
	T－N(mg/L)		28
放流水	pH		7.1
	SS(mg/L)		2.0
	COD(mg/L)		7.6
	BOD(mg/L)		0.5
	T－N(mg/L)		20
地下水	電気伝導率(mS/m)（上流）		0.2
	電気伝導率(mS/m)（下流）		0.3
	塩化物イオン(mg/L)（上流）		4
	塩化物イオン(mg/L)（下流）		5

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○						○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○	○						○	○				

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年6月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		10.81　t
	収集ごみ	10.13　t
	直接ごみ(一廃)	0.68　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		10.81　t
埋立ごみ量(㎥)		15.44　㎥
覆土量(㎥)		10　㎥
埋立容量(㎥)		25.44　㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年6月4日	結果日	令和6年6月14日
浸出水	pH		8.0
	SS(mg/L)		330
	COD(mg/L)		47
	BOD(mg/L)		32
	T－N(mg/L)		29
放流水	pH		7.1
	SS(mg/L)		3.0
	COD(mg/L)		5.5
	BOD(mg/L)		0.5未満
	T－N(mg/L)		19
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)		0.2
	電気伝導率(mS/m)　(下流)		0.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)		7
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)		9

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○						○	○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○						○	○							

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年7月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		8.96　t
	収集ごみ	8.33　t
	直接ごみ(一廃)	0.63　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		8.96　t
埋立ごみ量(㎥)		12.80　㎥
覆土量(㎥)		10　㎥
埋立容量(㎥)		22.80　㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年7月16日	結果日	令和6年7月26日
浸出水	pH		8.4
	SS(mg/L)		220
	COD(mg/L)		43
	BOD(mg/L)		13
	T－N(mg/L)		16
放流水	pH		7.1
	SS(mg/L)		3.0
	COD(mg/L)		8.6
	BOD(mg/L)		0.5
	T－N(mg/L)		7.8
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)		0.2
	電気伝導率(mS/m)　(下流)		0.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)		7
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)		9

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○						○	○							○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○					○	○							○		

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年8月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		9.42　t
	収集ごみ	9.36　t
	直接ごみ(一廃)	0.06　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		9.42　t
埋立ごみ量(㎥)		13.46　㎥
覆土量(㎥)		10　㎥
埋立容量(㎥)		23.46　㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年8月1日	結果日	令和6年8月13日
浸出水	pH		7.8
	SS(mg/L)		39
	COD(mg/L)		35
	BOD(mg/L)		20
	T－N(mg/L)		0
放流水	pH		7.3
	SS(mg/L)		1.0
	COD(mg/L)		5.6
	BOD(mg/L)		0.5未満
	T－N(mg/L)		6.1
地下水	電気伝導率(mS/m)（上流）		0.3
	電気伝導率(mS/m)（下流）		0.3
	塩化物イオン(mg/L)（上流）		5
	塩化物イオン(mg/L)（下流）		8

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○	○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○	○							○					

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年9月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		16.33　t
	収集ごみ	16.04　t
	直接ごみ(一廃)	0.29　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		16.33　t
埋立ごみ量(㎥)		23.33　㎥
覆土量(㎥)		10　㎥
埋立容量(㎥)		33.33　㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年9月17日	結果日	令和6年9月26日
浸出水	pH		8.0
	SS(mg/L)		14
	COD(mg/L)		27
	BOD(mg/L)		4.3
	T－N(mg/L)		6.6
放流水	pH		7.2
	SS(mg/L)		2.0
	COD(mg/L)		5.7
	BOD(mg/L)		0.5未満
	T－N(mg/L)		4.2
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)		0.3
	電気伝導率(mS/m)　(下流)		0.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)		4
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)		9

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○							○						○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○							○						○		

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年10月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		8.65　t
	収集ごみ	6.84　t
	直接ごみ(一廃)	1.81　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		8.65　t
埋立ごみ量(㎥)		12.36　㎥
覆土量(㎥)		10　㎥
埋立容量(㎥)		22.36　㎥

※令和4年11月2日埋立残余容量　4,748㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年10月10日	結果日	令和6年10月23日
浸出水	pH		7.5
	SS(mg/L)		200
	COD(mg/L)		23
	BOD(mg/L)		1.1
	T－N(mg/L)		1.1
放流水	pH		7.1
	SS(mg/L)		3.0
	COD(mg/L)		7
	BOD(mg/L)		0.5未満
	T－N(mg/L)		5.7
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)		0.3
	電気伝導率(mS/m)　(下流)		0.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)		3
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)		7

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○							○						○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
					○						○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年11月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		5.01　t
	収集ごみ	4.92　t
	直接ごみ(一廃)	0.09　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		5.01　t
埋立ごみ量(㎥)		7.16　㎥
覆土量(㎥)		8　㎥
埋立容量(㎥)		15.16　㎥

※令和6年10月25日埋立残余容量　4,067㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年11月8日	結果日	令和6年11月18日
浸出水	pH		8.1
	SS(mg/L)		84
	COD(mg/L)		41
	BOD(mg/L)		14
	T－N(mg/L)		18
放流水	pH		7.2
	SS(mg/L)		3.0
	COD(mg/L)		8.5
	BOD(mg/L)		0.5未満
	T－N(mg/L)		7.1
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)		0.3
	電気伝導率(mS/m)　(下流)		0.3
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)		3
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)		8

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○						○	○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○						○	○						

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和6年12月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	2.61	t
収集ごみ	0.00	t
直接ごみ(一廃)	2.61	t
直接ごみ(産廃)	0.00	t
焼却残渣(t)	0	t
中間処理残渣(t)	0	t
埋立ごみ量(t)	2.61	t
埋立ごみ量(㎥)	3.73	㎥
覆土量(㎥)	8	㎥
埋立容量(㎥)	11.73	㎥

※令和6年10月25日埋立残余容量　4,067㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和6年12月9日	結果日	令和6年12月20日
浸出水	pH		8.0
	SS(mg/L)		23
	COD(mg/L)		29
	BOD(mg/L)		20
	T－N(mg/L)		13
放流水	pH		7.2
	SS(mg/L)		2.0
	COD(mg/L)		5.2
	BOD(mg/L)		1.1
	T－N(mg/L)		10
地下水	電気伝導率(mS/m)（上流）		0.3
	電気伝導率(mS/m)（下流）		0.4
	塩化物イオン(mg/L)（上流）		3
	塩化物イオン(mg/L)（下流）		6

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○								○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○											○		

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和7年1月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)	0.09	t
収集ごみ	0.00	t
直接ごみ(一廃)	0.09	t
直接ごみ(産廃)	0.00	t
焼却残渣(t)	0	t
中間処理残渣(t)	0	t
埋立ごみ量(t)	0.09	t
埋立ごみ量(㎥)	0.13	㎥
覆土量(㎥)	8	㎥
埋立容量(㎥)	8.13	㎥

※令和6年10月25日埋立残余容量　4,067㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和7年1月6日	結果日	令和7年1月21日
浸出水	pH		7.7
	SS(mg/L)		26
	COD(mg/L)		25
	BOD(mg/L)		16
	T－N(mg/L)		16
放流水	pH		7.2
	SS(mg/L)		1未満
	COD(mg/L)		17
	BOD(mg/L)		0.6
	T－N(mg/L)		12
地下水	電気伝導率(mS/m)（上流）		0.3
	電気伝導率(mS/m)（下流）		0.4
	塩化物イオン(mg/L)（上流）		3
	塩化物イオン(mg/L)（下流）		7

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○							○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○									○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和7年2月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		1.59　t
	収集ごみ	0.00　t
	直接ごみ(一廃)	1.59　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		1.59　t
埋立ごみ量(㎥)		2.27　㎥
覆土量(㎥)		3　㎥
埋立容量(㎥)		5.27　㎥

※令和6年10月25日埋立残余容量　4,067㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和7年2月4日	結果日	令和7年3月3日
浸出水	pH		8.1
	SS(mg/L)		29
	COD(mg/L)		29
	BOD(mg/L)		78
	T－N(mg/L)		29
放流水	pH		6.8
	SS(mg/L)		1未満
	COD(mg/L)		16
	BOD(mg/L)		0.5未満
	T－N(mg/L)		22
地下水	電気伝導率(mS/m)　(上流)		0.3
	電気伝導率(mS/m)　(下流)		0.4
	塩化物イオン(mg/L)　(上流)		4
	塩化物イオン(mg/L)　(下流)		9

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
										○		○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○							○							

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和7年3月

施設設置者名	和寒町長　奥山　盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和375番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場　明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎥	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎥/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況

直接埋立ごみ量(t)		1.74　t
	収集ごみ	0.00　t
	直接ごみ(一廃)	1.74　t
	直接ごみ(産廃)	0.00　t
焼却残渣(t)		0　t
中間処理残渣(t)		0　t
埋立ごみ量(t)		1.74　t
埋立ごみ量(㎥)		2.49　㎥
覆土量(㎥)		3　㎥
埋立容量(㎥)		5.49　㎥

※令和6年10月25日埋立残余容量　4,067㎥

◆地下水、放流水等の状況

採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和7年3月4日	結果日	令和7年3月26日
浸出水	pH		7.4
	SS(mg/L)		30
	COD(mg/L)		26
	BOD(mg/L)		22
	T－N(mg/L)		31
放流水	pH		7.3
	SS(mg/L)		1未満
	COD(mg/L)		17
	BOD(mg/L)		1.2
	T－N(mg/L)		27
地下水	電気伝導率(mS/m)（上流）		0.3
	電気伝導率(mS/m)（下流）		0.4
	塩化物イオン(mg/L)（上流）		4
	塩化物イオン(mg/L)（下流）		7

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
											○				
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○			○				○							