

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和7年4月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	5.11 t
収集ごみ	2.12 t
直接ごみ (一廃)	2.99 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	5.11 t
埋立ごみ量 (㎡)	7.30 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	17.30 ㎡
※令和6年10月25日埋立残余容量 4,067㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和7年4月1日	結果日	令和7年4月14日
浸出水	pH	8.1	
	SS (mg/L)	11	
	COD (mg/L)	25	
	BOD (mg/L)	19	
放流水	T-N (mg/L)	28	
	pH	6.8	
	SS (mg/L)	1未満	
	COD (mg/L)	15	
地下水	BOD (mg/L)	0.5未満	
	T-N (mg/L)	25	
	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.4	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
							○							○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
						○					○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和7年5月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	8.64 t
収集ごみ	5.04 t
直接ごみ (一廃)	3.60 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	8.64 t
埋立ごみ量 (㎡)	12.34 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	22.34 ㎡
※令和6年10月25日埋立残余容量 4,067㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和7年5月7日	結果日	令和7年5月20日
浸出水	pH	7.4	
	SS (mg/L)	20	
	COD (mg/L)	18	
	BOD (mg/L)	30	
放流水	T-N (mg/L)	14	
	pH	7.5	
	SS (mg/L)	1未満	
	COD (mg/L)	6.7	
地下水	BOD (mg/L)	0.9	
	T-N (mg/L)	13	
	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.4	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○				○	○						○	○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○	○					○	○					

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和7年6月

施設設置者名	和寒町長 奥山 盛				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6, 650㎡	埋立容量	29, 420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1. 5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	9.20 t
収集ごみ	7.75 t
直接ごみ (一廃)	1.45 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	9.20 t
埋立ごみ量 (㎡)	13.14 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	23.14 ㎡
※令和6年10月25日埋立残余容量 4,067㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和7年6月3日	結果日	令和7年6月16日
浸出水	pH	8.1	
	SS (mg/L)	33	
	COD (mg/L)	26	
	BOD (mg/L)	10	
放流水	T-N (mg/L)	5.9	
	pH	7.3	
	SS (mg/L)	1未満	
	COD (mg/L)	6.3	
地下水	BOD (mg/L)	0.5未満	
	T-N (mg/L)	4.2	
	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.4	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	8	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○	○			○	○			○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○						○	○								