

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年4月

施設設置者名	和寒町長 中原 浩一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	8.82 t
収集ごみ	2.59 t
直接ごみ (一廃)	6.23 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	8.82 t
埋立ごみ量 (m³)	12.60 m³
覆土量 (m³)	10 m³
埋立容量 (m³)	22.60 m³
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846m³	

◆地下水、放流水等の状況				
採取場所		浸出水処理施設		
採取日		令和8年4月7日	結果日	令和8年4月22日
浸出水	p H	7.4		
	S S (mg/L)	68		
	C O D (mg/L)	26		
	B O D (mg/L)	52		
	T - N (mg/L)	18		
放流水	p H	7.3		
	S S (mg/L)	1未満		
	C O D (mg/L)	8.9		
	B O D (mg/L)	1未満		
	T - N (mg/L)	16		
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3		
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.3		
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4		
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4		

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
				点検結果 ○：異常なし ×：異常あり											
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○	○								
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○				○						○	○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年5月

施設設置者名	和寒町長 中原 浩一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	10.60 t
収集ごみ	5.85 t
直接ごみ (一廃)	4.75 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	10.60 t
埋立ごみ量 (m³)	15.14 m³
覆土量 (m³)	10 m³
埋立容量 (m³)	25.14 m³
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846m³	

◆地下水、放流水等の状況				
採取場所		浸出水処理施設		
採取日		令和8年5月7日	結果日	令和8年5月22日
浸出水	p H			7.4
	S S (mg/L)			30
	C O D (mg/L)			26
	B O D (mg/L)			22
	T－N (mg/L)			31
放流水	p H			7.3
	S S (mg/L)			1未満
	C O D (mg/L)			17
	B O D (mg/L)			1.2
	T－N (mg/L)			27
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)			0.3
	電気伝導率 (mS/m) (下流)			0.4
	塩化物イオン (mg/L) (上流)			4
	塩化物イオン (mg/L) (下流)			7

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○						○	○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○						○	○						